

14444

АНКЕТА (титульный лист, часть I)
ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ
ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ
для формирования электронного паспорта объекта

Наименование объекта социальной инфраструктуры (далее - объект) (полное наименование организации, расположенной на объекте, в соответствии с учредительными документами, код ОГРН)

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения
 «Городская поликлиника № 77 Невского района», СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 77
 Невского района»

ОГРН 1027806067882

(полное и сокращенное наименование объекта)

Вид деятельности объекта (указывается вид экономической деятельности объекта, код ОКВЭД основной)

1. Деятельность лечебного учреждения	ОКВЭД 8511
2. Врачебная практика	ОКВЭД 8512
3. Деятельность среднего медицинского персонала	ОКВЭД 85.14.1

Форма собственности | Собственность субъекта РФ | ОКФС 13
 (указывается форма собственности по ОКФС)

Организационно-правовая форма | Бюджетное учреждение | ОКОПФ 20903
 (указывается организационно-правовая форма по ОКОПФ)

Должность, Ф.И.О. руководителя объекта | Главный врач | Габриелова Е.И.

Телефон, факс руководителя объекта | Тел. (812) 700-51-49 | Факс (812) 700-51-49

E-mail объекта | p77@zdrav.spb.ru

Юридический адрес объекта | 192177 | Санкт-Петербург,
 пр. Шлиссельбургский, д. 25, корп.1, литера А
 (индекс) (почтовый адрес)

Фактический адрес объекта | 192177 | Санкт-Петербург,
 пр. Шлиссельбургский, д. 25, корп.1, литера А
 (индекс) (почтовый адрес)

Наименование организации владельца (арендатора) объекта | СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 77 Невского района»
 (в оперативном управлении)

(указывается организационно-правовая форма и название организации)

Юридический адрес организации владельца (арендатора) объекта | 192177, Санкт-Петербург,
 пр. Шлиссельбургский, д. 25,
 корп.1, литера А
 (индекс)

(почтовый адрес)

Наименование вышестоящей организации (собственника) | Администрация Невского района
 Санкт-Петербурга
 (указывается организационно-правовая форма и название организации)

Юридический адрес вышестоящей организации | 192131 | СПб, пр. Обуховской
 Обороны, д. 163
 (индекс) (почтовый адрес)

Должность, Ф.И.О. руководителя вышестоящей организации | Глава администрации Невского района
 Санкт-Петербурга Серов К.Н.

Телефон, факс руководителя вышестоящей организации | Тел. 576-98-32 | Факс 576-98-31

E-mail руководителя вышестоящей организации | rnevskiy@tunev.gov.spb.ru

Примечание: при заполнении использовать данные приложения №1 к Анкете «Инструкция по заполнению Анкеты», п.1 «Анкета (титульный лист)».

Титульный лист, часть II

Наименование объекта (подразделения объекта)		СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 77 Невского района»									
Фактический адрес объекта (индекс, почтовый адрес)		192177, Санкт-Петербург, пр. Шлиссельбургский, д. 25, корп.1, литерА А									
Общая площадь объекта (указывается общая площадь в кв.м.)		8108,4									
Этаж / этажи расположения объекта (указываются этажи, на которых расположен объект, например: 1, 2 этажи; 3, 4, 5 этажи)		подвал, 1, 2, 3-й этажи, чердак									
Кадастровый номер объекта		78	7205	0	8						
Категории обслуживаемого населения: граждане пожилого возраста (мужчины старше 60 лет, женщины старше 55 лет), инвалиды (в том числе дети-инвалиды), все.		все									
Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха, инвалиды с отклонениями в развитии.		все									
Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: (да, нет)		да									

АНКЕТА (основная часть)

п/п	Зона, элемент зоны (параметр), техническое средство устройства объекта	Наличие (1), отсутствие (0) зоны, элемента зоны (параметра), технического средства на объекте	Необходимость (1), отсутствие (0) зоны, элемента зоны (параметра), технического средства на объекте	Возможность (1), невозможность (0) создания / реконструкции зоны, элемента зоны (параметра) технического средства на объекте	Параметры зоны (элемента), технического средства устройства объекта	Измерения	Фактическое значение (для параметров с единицами измерения «соответствие») и «наличие» указывается значение «Да» или «Нет»	Нормативное значение	№ пункта, № рисунка СП59.13330.2012; прочие СП, ГОСТ	Примечание
	Наименование параметра, назначение параметра для: «К» - инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, «О» - инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, «С» - инвалидов с нарушениями зрения, «Г» - инвалидов с нарушениями слуха, «У» - инвалидов с отклонениями в развитии.				Длина Измерения					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Подходы к объекту, пути движения											
1	Пути пешеходного движения										
1.1	Территория не принадлежит СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 77 Невского района»	1	1	0							
	От остановки автобуса и трамвая до входа в поликлинику				Ширина пешеходных путей «К»	м	2,7	Не менее 1,2	п. 4.1.7, рис. Д.5	ФОТО № 1	
					Перепад высот в местах съезда на проезжую часть «К», «С»	м	0	Не более 0,015	п. 4.1.8, рис. Д.5		
					Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов из твердых материалов, ровные, шероховатые «О», «К», «С», «Г», «У»	соответствие	да		п. 4.1.11		
					Ограждение пространства под выступающими более чем на 0,1 м частями навесных устройств и оборудования, нижняя кромка которых расположена на высоте от 0,7 до 2,1 м от уровня пути движения бордюром из камня (бортиком) высотой не менее 0,05 м «С»	наличие	нет		п.4.3.4, рис.Д.4		
					Предупредительное мощение на расстоянии 0,5 м вокруг отдельно стоящих опор, стоек, деревьев, расположенных на путях движения «С»	наличие	нет				
1.2	Наружные лестницы										
	Наружная лестница	0	0	0							
1.3	Пандусы: стационарные										
	Пандус стационарный	0	0	0							
1.4	Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением										
	Название зоны	0	0	0							
2	Входной узел										
(п. 5.1.1. В здании должен быть как минимум один вход, доступный для МГН, с поверхности земли)											
2.1	Наружные лестницы										
	Наружная лестница главного входа	1	1	1	СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 77 Невского района»						ФОТО № 2
					Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	м	0,32	0,35-0,4	п. 4.1.12	Ремонт выполнен до 2013 года	
					Высота ступеней «О», «С»	м	0,16	0,12-0,15			
					Ширина марша лестниц «О»	м	5,2	Не менее 1,35			
					Поручни вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»	м	0,57; 0,82; 1,07	0,85-0,92	пп.4.1.14, 5.2.15		

							Дополнительные разделительные поручни при ширине марша 4,0 м и более «О», «С»	наличие	да		п. 5.2.11		
							Шероховатая поверхность ступеней «О», «С», «Г»	соответствие	да		п. 4.1.12		
							Выделение цветом или фактурой краевых ступеней «О», «С», «Г»	наличие	да				
							Завершение поручня длинное марша лестницы «О», «С»	м	нет	0,27-0,33	п. 5.2.15		
2.2	Пандусы: стационарные												
	Пандус стационарный наружный	1	1	1			СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 77 Невского района»						ФОТО № 3
							Уклон пандуса «К»	соотношение, (%)	7,5	Не более 1:20, (5%)	п. 4.1.14		
							Ширина между поручнями «К»	м	1,1	0,9-1,0	п. 4.1.14		
							Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (верхний поручень)	м	0,94	0,85-0,92			
							Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (нижний поручень)	м	0,72	0,7			
							Свободная зона в нижнем окончании пандуса и при каждом изменении направления пандуса шириной «К»	м	2,5x2,5	1,5	п. 4.1.15, рис. Д.9	Свободная зона 2,1x2,1 в местах интенсивного использования	
							Свободная зона в верхнем окончании пандуса и при каждом изменении направления пандуса глубиной «К»	м	2,14x4,18	1,5			
							Поверхность покрытый пандуса нескользкая «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	да		п. 4.1.16		
							Поверхность покрытый пандуса отчетливо маркированная цветом или текстурой «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	да		п. 4.1.16		
							Завершение поручня длинное наклонной части пандуса «К», «С»	м	0,1	0,27-0,33	п. 5.2.15		
2.3	Пандусы инвентарные (сборно-разборные, откидные, выдвижные и т.д.)												
	Название зоны	0	0	0	0		Наименование ОСИ (см. прим. п.5)						
2.4	Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением												
	Название зоны	0	0	0	0								
2.5	Подъемники мобильные												
	Название зоны	0	0	0	0								
2.6	Входные площадки												
	Входная площадка главного входа	1	0	0	0		СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 77 Невского района»						
							Навес «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да		п. 5.1.3	ФОТО № 4	

					Подсветка «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да		СП 35-101-2001, п.3.17
					Поверхность покрытый твердая, не допускающая скольжения при намокании «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	да		п. 5.1.3
					Высота площадки без пандуса (отметка площадки) «К»	м	0,02	Не более 0,025	СП 118.13330, п.4.7
					Размер входной площадки не менее 1,4x2,0 или 1,5x1,85; «К»	соответствие	да		п. 5.1.3
					Размер входной площадки с пандусом не менее 2,2x2,2; «К»	соответствие	да		п. 5.1.3
2.7	Входные тамбуры								
	Входной тамбур	1	0	0	СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 77 Невского района»	соответствие		да	5.1.7.
					Ширина тамбура, при глубине не менее 2,3м «К»	соответствие	да	Не менее 1,5	ФОТО № 5
2.8	Входные двери, в т.ч. тамбурные								
	Входная дверь главного входа из площадки в тамбур	1	0	0	СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 77 Невского района»	соответствие		да	
					Ширина в свету »К»	м	1,6	Не менее 1,2	п. 5.1.4
					Высота каждого элемента порогов «К», «С»	м	0,014	Не более 0,014	ФОТО № 6
	Входная дверь главного входа из тамбура в вестибюль	1	0	0		соответствие			
					Ширина в свету »К»	м	1,6	Не менее 1,2	п. 5.1.4
					Высота каждого элемента порогов «К», «С»	м	0,014	Не более 0,014	ФОТО № 7
2.9	Контрастные полосы на прозрачных полотнах дверей								
	Название зоны	0	1	1	СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 77 Невского района»	соответствие		нет	п. 5.1.5
					Полоса яркой, контрастной маркировки не менее 0,1x0,2 (м); «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие			
					Высота размещения полосы от поверхности пешеходного пути в пределах 1,2-1,5м «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие		нет	
2.10	Вестибюли общественных зданий								
	Название зоны	0	0	0	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)	соответствие			

Пути движения внутри здания

3 Пути движения внутри здания									
3.1 Коридоры, переходы в другие здания									
СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 77 Невского района»									
Коридор	1	0	0	Ширина «К»	М	3,15	Не менее 1,5	п. 5.2.1	ФОТО № 8
Коридор левый 1,2, и 3-го этажей	1	0	0	Ширина «К»	М	2,65	Не менее 1,5	п. 5.2.1	ФОТО № 9
Коридор правый 1,2, и 3-го этажей	1	0	0	Ширина «К»	М	2,65	Не менее 1,5	п. 5.2.1	ФОТО № 10
Коридор центральный тыловой 1,2, и 3-го этажей	1	0	0	Ширина «К»	М	2,76	Не менее 1,5	п. 5.2.1	ФОТО № 11
3.2 Дверные и открытые проемы в стенах, выходах из помещений и коридоров									
СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 77 Невского района»									
Дверные проёмы коридоров	1	1	1	Ширина «К»	М	1,6	Не менее 0,9	п. 5.2.4	ФОТО № 12
				Высота порогов или перепад высот «К», «С» <td>М <td>0,014 <td>Не более 0,014 <td>п. 5.2.4 <td>Ремонт выполнен до 2013</td> </td></td></td></td>	М <td>0,014 <td>Не более 0,014 <td>п. 5.2.4 <td>Ремонт выполнен до 2013</td> </td></td></td>	0,014 <td>Не более 0,014 <td>п. 5.2.4 <td>Ремонт выполнен до 2013</td> </td></td>	Не более 0,014 <td>п. 5.2.4 <td>Ремонт выполнен до 2013</td> </td>	п. 5.2.4 <td>Ремонт выполнен до 2013</td>	Ремонт выполнен до 2013
				Контрастное сочетание цветов в применяемом оборудовании (дверь-стена-ручка) «С» <td>наличие <td>нет <td> <td>п. 5.4.1 <td></td> </td></td></td></td>	наличие <td>нет <td> <td>п. 5.4.1 <td></td> </td></td></td>	нет <td> <td>п. 5.4.1 <td></td> </td></td>	<td>п. 5.4.1 <td></td> </td>	п. 5.4.1 <td></td>	
Дверные проёмы помещений	1	1	1	Ширина «К»	М	0,9	Не менее 0,9	п. 5.2.4	ФОТО № 13
				Высота порогов или перепад высот «К», «С» <td>М <td>0,014 <td>Не более 0,014 <td>п. 5.2.4 <td>Ремонт выполнен до 2013</td> </td></td></td></td>	М <td>0,014 <td>Не более 0,014 <td>п. 5.2.4 <td>Ремонт выполнен до 2013</td> </td></td></td>	0,014 <td>Не более 0,014 <td>п. 5.2.4 <td>Ремонт выполнен до 2013</td> </td></td>	Не более 0,014 <td>п. 5.2.4 <td>Ремонт выполнен до 2013</td> </td>	п. 5.2.4 <td>Ремонт выполнен до 2013</td>	Ремонт выполнен до 2013
				Контрастное сочетание цветов в применяемом оборудовании (дверь-стена-ручка) «С» <td>наличие <td>нет <td> <td>п. 5.4.1 <td></td> </td></td></td></td>	наличие <td>нет <td> <td>п. 5.4.1 <td></td> </td></td></td>	нет <td> <td>п. 5.4.1 <td></td> </td></td>	<td>п. 5.4.1 <td></td> </td>	п. 5.4.1 <td></td>	
3.3 Внутренние лестницы									
СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 77 Невского района»									
Лестница главного входа из вестибюля на 1-й этаж	1	1	1	Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	М	0,3	0,28 - 0,35	п. 6.11 СП 118.13330.2012	ФОТО № 14
				Высота ступеней «О», «С» <th>М</th> <th>0,15</th> <th>0,13 - 0,17</th> <td></td> <td></td>	М	0,15	0,13 - 0,17		

							Ограждения с поручнями вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»	М	0,86	0,85-0,92	п. 5.2.15	Ремонт выполнен до 2013	
							Завершение поручня длиннее марша лестницы «О», «С»	М	0,4	0,27-0,33	п. 5.2.11		
							Разделительные поручни при ширине марша 4,0м и более «О», «С»	наличие	нет				
							Ширина марша лестниц при отсутствии лифтов, «О»	М	4,6	Не менее 1,35	п.5.2.10; СП 118.13330.2012 п.6.9		
							Ширина марша лестниц, ведущих на жилые этажи секционных трех- и более этажных жилых зданий «О», «С»	М	4,6	Не менее 1,05	СП 54.13330.2012 п.8.2, табл.8.1		
							Открытые ступени (без подступенков) не допускаются «О», «С»	соответствие	нет		п. 5.2.9	ФОТО № 15	
	Внутренняя лестница с 1-го по 3-й этажи	1	1	1			Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	М	0,32	0,28 - 0,35	п.6.11 СП 118.13330.2012	Ремонт выполнен до 2013	
							Высота ступеней «О», «С»	М	0,15	0,13 - 0,17	п. 5.2.15		
							Ограждения с поручнями вдоль обеих сторон на высоте «О», «С» (4-х уровневый)	М	0,25; 0,5; 0,75; 1	0,85-0,92			
							Завершение поручня длиннее марша лестницы «О», «С»	М	0	0,27-0,33			
							Разделительные поручни при ширине марша 4,0м и более «О», «С»	наличие	нет		п. 5.2.11	лифты в наличии	
							Ширина марша лестниц при отсутствии лифтов, «О»	М	1,33	Не менее 1,35	п.5.2.10; СП 118.13330.2012 п.6.9		
							Ширина марша лестниц, ведущих на жилые этажи секционных трех- и более этажных жилых зданий «О», «С»	М	1,33	Не менее 1,05	СП 54.13330.2012 п.8.2, табл.8.1		
							Открытые ступени (без подступенков) не допускаются «О», «С»	соответствие	нет		п. 5.2.9		
3.4	Пандусы стационарные												
	Пандус стационарный внутренний	1	1	1			СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 77 Невского района»						ФОТО № 16
							Высота одного подъема «К»	М	0,43	Не более 0,8	п. 5.2.13, рис.Д.9	Ремонт выполнен до 2013	
							Уклон «К»	%	6,5	Не более 1:20, (5%)			
							Уклон при перепаде высот пола не более 0,2 м «К»	%	9	Не более 1:10, (10%)			
							Ширина пандуса «К»	М	2,5	Не менее 1,5			
							Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса шириной «К»	М	3,4	1,5	п. 5.2.13		
							Свободная зона в верхнем и нижнем	М	2,5	1,5			

						окончания пандуса глубиной «К»									
						Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (верхний поручень)				0,9	0,87-0,92				п. 5.2.15
						Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (нижний поручень)				0,7	0,7				п. 5.2.15
						Завершение поручня длинное марша пандуса «О», «К», «С»				0,5	0,27-0,33				п. 5.2.15
						Поверхность покрытия пандуса нескользкая «К», «О», «С», «Г», «У»				да					п. 4.1.16
						Начало и конец поверхности пандуса имеет контраст относительно горизонтальной поверхности «О», «К», «С», «Г», «У»				да					п. 5.2.14
3.5	Пандусы инвентарные (сборно-разборные, откидные, выдвижные и т.д.)														
	Название зоны	0	0	0	0										
3.6	Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением														
	Название зоны	0	0	0	0										
3.7	Подъемники мобильные														
	Название зоны	0	0	0	0										
3.8	Лифты														
	Лифт пассажирский г/ 500 кг рег.№ 027695	1	1	1	1										
						Ширина кабины «К»				2,15	Не менее 1,7				ФОТО № 17
						Глубина кабины «К»				1,13	Не менее 1,5				п. 5.2.18
						Ширина дверного проема «К»				0,92	Не менее 0,95				
						Размер рабочей поверхности кнопки не менее 0,02 м, «С»				да					ГОСТ Р 51631-2008, табл.5.2.3
						Идентификация рабочей поверхности кнопок: визуальная (контрастность) и тактильная (рельеф), «С»				да					ФОТО № 18
						Световая и звуковая сигнализация в кабине лифта «С», «Г»				да					ФОТО № 19
						Световая и звуковая сигнализация у каждой двери лифта «С», «Г»				да					ФОТО № 20
						Тактильные указатели уровня этажа у двери лифта «С»				да					ФОТО № 21
						Цифровое обозначение этажа размером не менее 0,1м на контрастном фоне напротив выхода из лифта на каждом этаже «С»				да					ФОТО № 22
						Система двусторонней связи с диспетчером «К», «О», «С», «Г», «У»				нет					п. 5.5.7

				Информационная мнемосхема (тактильная схема движения) «С»	наличие	нет	п. 7.1.8	
4.3	Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях предприятий торговли и питания							
	Название зоны	0	0	0				
4.4	Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях бассейнов							
	Название зоны	1	1	1				
	Бассейн (2-й этаж)				Горизонтальные поручни вдоль стен зала бассейна и на входах в зал из раздевалок и душевых на высоте «О», «С»	м	нет	п. 7.5.12
					Обходная дорожка по периметру ванн бассейна шириной «К»	м	1,25	п. 7.5.14
					Контрастная полоса по всему периметру края ванны бассейна «С»	наличие	нет	
					Тактильные полосы на основных маршрутах движения и на обходных дорожках бассейна шириной полос не менее 1,2 м «С»	соответствие	нет	п. 7.5.12
					Лестница с размерами: подступенков – 0,14 м и проступей – 0,3 м в мелкой части бассейна «О»	соответствие	да	п. 7.5.13
					Площадь на одно место для занимающегося инвалида (в том числе для хранения кресло-коляски)	кв. м.	4	п. 7.5.17
					Проход между скамьями в общих раздевалных «К»	м	1,4	п. 7.5.16
4.5	Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях зрелищных (спортивно-зрелищных) учреждений							
	Название зоны	0	0	0				
5	Санитарно-гигиенические помещения							
	(п.5.3.1. Во всех зданиях, где имеются санитарно-бытовые помещения, должны быть предусмотрены специально оборудованные для МГН места в раздевалных, универсальные кабины в уборных и душевых)							
5.1	Доступная кабина в общей уборной							
	Название зоны	0	0	0				
5.2	Универсальная кабина (при отсутствии доступной кабины в общей уборной)							
	Кабина на 1-м этаже	1	1	1				
					СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 77 Невского района»			
					Ширина «К»	м	1,7	п. 5.3.3 рис.Д.11
					Глубина «К»	м	2,0	п. 5.3.3 рис.Д.11
					Ширина двери кабины «К»	м	0,9	п. 5.3.3 рис.Д.11
					Пространство для кресла-коляски рядом с унитазом шириной «К»	м	1,0	п. 5.3.3 рис.Д.11
					Опорные поручни «О», «К»	наличие	да	п. 5.3.3 рис.Д.11
					Крючки для одежды, кофты и других принадлежностей «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет	п. 5.3.3 рис.Д.11

ФОТО № 27

ФОТО № 28

Конструктивные особенности здания не позволяют обеспечить

									да			п. 5.3.6	доступность в полном объеме
									наличие				Ремонт выполнен до 2013
									М	да	1,35	п.5.3.6	
5.3	Кабины душевые закрытые												
	Кабины душевые закрытые	0	0	0	0								
5.4	Кабины душевые открытые и со сквозными проходами												
	Название зоны												
	Кабины душевые открытые (2-й этаж)	1	1	1	1				М	нет	Не более 0,48	п.5.3.5	ФОТО № 29
									наличие	да			Ремонт выполнен до 2013
									наличие	нет			
									наличие	нет			
									М	1,8	Не менее 1,2	п. 5.3.7	
									М	1,8	Не менее 0,9		
									наличие	нет		п. 5.3.6	
									М	нет	1,35	п.5.3.6	
									М	1,4	Не менее 2,4	п.5.3.8	
									М	1,8	Не менее 1,8	п.5.3.8	
									наличие	нет		п.5.4.1	
6	Автостоянки												
6.1	Места для парковки автомобилей инвалидов												
	Места для парковки автомобилей	1	1	1	1								
	СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 77 Невского района»												

инвалидов											ФОТО № 30
				Места для транспорта инвалидов «К», «О»	наличие	да	Не менее 10% от общего количества (но не менее одного места)	п. 4.2.1			
				Расстояние от стоянки автотранспорта инвалида до входа в здание «К», «О»	м	12	Не далее 50 (не далее 100 – при жилых зданиях)	п. 4.2.2			
				Ширина зоны для парковки «К»	м	8,4	3,6	п. 4.2.4			
				Длина зоны для парковки «К»	м	5,7	6,0				
				Обозначение стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске знаком на поверхности дорожного покрытия «К»	наличие	нет					
				Обозначение стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке) «К»	наличие	да					

Примечание:

1. В случае если зона, элемент зоны, техническое средство не предусмотрены Анкетой, создаётся новая строка, с соответствующим порядковым номером и заполняются все графы Анкеты. Графы 7,8,9 определяются организацией самостоятельно в соответствии с нормативными требованиями по согласованию со службой заказчика, ОСЗН, Центром.
2. В случае наличия зон, элементов зон одинаковых по названию (лестница, коридор, пандус) им присваиваются порядковые номера (внутренняя лестница №1; внутренняя лестница №2, внутренняя лестница №5) и по каждой из этих зон заполняются соответствующие графы Анкеты.
3. В случае если ОСИ имеет несколько действующих входных узлов, один из них обследуется с учётом потребностей всех категорий инвалидов, включая инвалидов, использующих для передвижения кресла-коляски. Остальные входные узлы должны быть обследованы с учетом потребностей МГН, за исключением инвалидов, использующих для передвижения кресла-коляски.
4. При заполнении п.1.1. анкеты «Пути пешеходного движения» необходимо учитывать следующее. Анкетированию подлежат пути пешеходного движения, находящиеся на земельном участке организации, а также пешеходные пути, находящиеся за пределами земельного участка, и ведущие к организации (участки пешеходных путей от организации до ближайших остановок наземного пассажирского транспорта, а также ближайших станций метрополитена, находящихся не далее 500 метров от организации).
5. В случае если зона, элемент зоны, техническое средство не находится в ведении анкетированного учреждения, то в поле «Наименование ОСИ» указывается наименование ОСИ (если известно его наименование) в чьем ведении находится данная зона, элемент зоны, техническое средство. В случае если наименование ОСИ неизвестно проставляется «не знаю». Замеры параметров по данным зонам осуществляются и заполняются сотрудником, проводящим анкетирование.

Заполнил Анкету:

Заместитель главного врача по ГО и ЧС

Хольшев Г.И.

« 22 » 09. 2015 г.

телефон

Должность

ФИО

(подпись)

700-41-07,89215610184

Согласовано:

Главный врач

Габриелова Е.И.

« 22 » 09. 2015 г.

телефон

Должность

ФИО

(подпись)

700-51-49

